



AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 001 / 002886 AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que el producto
The Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR) certifies that the product

**TUBOS DE POLIETILENO RETICULADO (PE-X), POR EL MÉTODO DEL PERÓXIDO,
PARA INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE Y FRÍA**

**CROSSLINKED POLYETHYLENE (PE-X) PIPES, BY PEROXIDE METHOD,
FOR HOT AND COLD WATER INSTALLATIONS**

**MARCA COMERCIAL: PEX-GOL-A
TRADEMARK:**

SERIE	DIÁMETROS (mm)	CLASE DE APLICACIÓN / PRESIÓN DE DISEÑO (bar)	OPACIDAD
SERIE	DIAMETERS (mm)	APPLICATION CLASS / DESIGN PRESSURE (bar)	OPACITY
3,2	12 - 16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63	1/10 ; 2/10 ; 4/10 ; 5/10	NO
4,0	16	1/8 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/8	NO
5,0	12 - 16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63	1/6 ; 2/6 ; 4/8 ; 5/6	NO

suministrado por

supplied by

**ESAK, S.A.
CL PRINCESA, 10 - 1º IZDA. 28008 MADRID (ESPAÑA)**

y elaborado en

and manufactured in

**GOLAN PLASTIC PRODUCTS - KIBBUTZ SHAAR HAGOLAN
15145 JORDAN VALLEY (ISRAEL)**

es conforme con

complies with

**UNE-EN ISO 15875-1:2004
UNE-EN ISO 15875-2:2004**


Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 01.52.

In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system used in its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with the stipulations of the Specific Rules RP 01.52.

Fecha de concesión: **2004-07-27**
First issued on:

Fecha de renovación: **2006-10-15**
Renewed on:

Fecha de caducidad: **2011-10-15**
Expires on:



El Director General de AENOR
General Manager

No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

The partial reproduction of this document is not permitted.