

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0692/95

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

PEX-RÖR "GOLAN"

Innehavare	Golan Plastic Products Ltd, Kibbutz Shaar Hagolan, IL-Jordan Valley 15145 ISRAEL, tel: +972-4-66 77604, fax +972-4-66 77660, e-post: sarit@golan-plastic.com, hemsida: www.pexgol.com Org/VAT nr.: 513029975		
Information lämnas av	AB Isoleringsmetoder, Pilkullagatan 7, 702 27 ÖREBRO, tel 019 - 27 12 00, fax: 019 - 27 04 30, e-post: info@maxitherm.se, hemsida: www.maxitherm.se, Org/VAT nr.: 556070-1129		
Produkt	PEX-rör (PE-Xa) för tappvatteninstallationer. Rör av tvärbunden HD-polyeten av högmolekylär råvara med en förnätningsgrad i rörväggens hela tvärsnitt uppgående till minst 75 % och högst 90 % mätt enligt DIN 16892. PEX-rören tillverkas i dimensionerna 12 x 2,0, 15 x 2,5, 18 x 2,5, 22 x 3,0, 28 x 4,0 32 x 4,4, 40 x 5,5, 50 x 6,9 och 63 x 8,7.		
Avsedd användning	PEX-rör för distribution av varm- och kallvatten inom fastighet där högsta förekommande driftstryck inte överstiger 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95°C eller kontinuerligt inte överstiger 70 °C. Sammanfogning av PEX-rör skall utföras med typgodkänd koppling.		
Handelsnamn	MAXITHERM (Tillverkarens beteckning är PEXGOL).		
Godkännande	Produkten uppfyller kraven i 2 § 3 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):		
	Installationer för tappvatten	6:62	2:a stycket
	Utformning	6:625,	1:a och 4:e stycket
Tillhörande handlingar	-		

Kontroll Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 1999-10-06 med ref. nr.: 270-90-0722 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, DTI, Danish Technological Institut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
Golan Plastic Products, Israel.

Märkning Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Rören är varje meter märkta med:

Produktens handelsnamn	MAXITHERM, PEXGOL
Materialbeteckning	Lopolen 5261Z Q456
Dimensionsbeteckning	d_e * e
Maximal momentan temperatur/Tryckklass	95°C-10 Bar
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer	SP SITAC 1002
Boverkets inregistrerade varumärke	†
Typgodkännandets nummer	0692/95
Kontrollorgan	DTI
Metermarkering	
Tillverkningsdatum	Datum

Bedömningsunderlag Rapporter nr. 270-5-0512-51, 270-4-0860 och 270-4-0112 från DTI.
Rapporter nr.: 1268406-63A och 146369 från övervakad tillverkningskontroll utförd av från DTI.

Kommentarer Rören är godkända i enlighet med NKB Produktregler 3 "Varmvattenbeständiga plaströr", daterad Juli 1986.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2006-06-27 och projektnummer T001212-01.

Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2011-06-26

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.


Ronald Green


Krister Svensson