

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et aux circulaires du Ministère de la Santé
DGS/VS4 n° 99/217 du 12 avril 1999 et DGS/VS4 n° 2000/232 du 27 avril 2000

Coordonnées du demandeur : GOLAN PLASTIC PRODUCTS LTD, KIBBUTZ SHAAR HAGOLAN, JORDAN VALLEY 15145, ISRAEL
Nom(s) commercial(aux) du produit fini : PEXGOL PE-Xa Yellow

Type de produit fini : tube, produit de jointoyage, autre, raccord et manchon, joint, revêtement, composant d'accessoires
Nature du matériau : polychlorure de vinyl PVC, PVC surchloré PVC-C, polyéthylène PE, polyéthylène réticulé PER, polypropylène PP, polybutylène PB, polyamide PA, polytétrafluoroéthylène PTFE, acrylonitrile-butadiène-styrène ABS, à base de résine époxydique, ethylene-propylène EPDM, butadiène-acrylonitrile NBR, autre : tube multicouches
Commentaires : /
N° de dossier attribué par le laboratoire habilité : 13 MAT LY 165

Formulation chimique : La formulation chimique a été vérifiée conforme aux listes positives. Les restrictions sont vérifiées.

Essais d'inertie réalisés selon la norme XP P 41-250 : Rapport S/V testé : 240 cm²/L, Date des essais : du 19 Novembre 2013 au 30 Janvier 2014, Commentaires : Les essais d'inertie réalisés selon la circulaire DGS/VS4 n° 2000/232 du 27 avril 2000 sur des échantillons de 240 cm² n'ont fait apparaître aucune anomalie. Les résultats sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/VS4 n° 99-217 du 12 Avril 1999.

Attestation délivrée par : Christelle AUTUGELLE, Responsable Laboratoire MCDE, CARSO - L.S.E.H.L., Signature : [Signature], A la date du : 04 Février 2014, Date d'expiration de l'ACS : 04 Février 2019, Commentaires : /