

Typgodkännandebevis

0116/05

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

MultyGol pipe flerlayersrör

Innehavare

Golan Plastic Products Ltd, Kibbutz Shaar Hagolan, IL-M.P. Jordan Valley 15145 Israel
Organisationsnummer: 513029975
Tel:+972 7790 21402, Fax: +972 7790 21444 alt. +972 7790 21404
E-post: patrisia@golan-plastic.com Hemsida: www.pexgol.com

Produkt

MultyGol pipe flerlayersrör PE-Xc/AL/PE-Xb eller PE-Xc/AL/PE-Xc bestående av 3 lager rör. Innerrör av PE-Xc, ytterrör av PE-Xb/PE-Xc och ett mellanrör av aluminium. De olika lagren är limmade tillsammans. Dimensioner: 16x2,0, 20x2,0, 25x2,5, 32x3,0 mm.

Avsedd användning

För distribution av varm- och kallvatten inom fastighet där högsta förekommande driftstryck och temperatur enligt nedan:

Maximalt vattentryck 1,0 MPa (10 bar).

Maximal kontinuerlig vattentemperatur 70 °C.

Maximal momentan vattentemperatur 95 °C.

Kopplingar typgodkända för flerlayersrör och aktuella dimensioner skall användas.

Handelsnamn

MultyGol pipe

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten

6:62, 2:a stycket

Utformning

6:625, 1:a stycket och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

.....

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. No. 46 daterat 2005-09-27

Kontrollorgan: DTI, Dansk Teknologisk Institut

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Golan Plastic Products Ltd i Jordan Valley i Israel

Märkning

Rören skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad meter rör och förpackning och omfattar:

Produktens typbeteckning	M089 GOLAN ALU UNIVERSAL
Boverkets inregistrerade varumärke	†
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer	SP 1002
Typgodkännandets nummer	0116/05
Dimensionsbeteckning	de * e
Maximal kontinuerlig vattentemperatur	70 °C
Maximal momentan vattentemperatur	95 °C
Maximalt vattentryck 1,0 MPa	1 MPa
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Kontrollorgan	DTI

Bedömningsunderlag

Rapporter nr.41283/00-III och B110.1/2 från SKZ-TeConA GmbH.
Rapport nr.542015/1.1/116079 från övervakad tillverkningskontroll utförd av SKZ-Testing GmbH.
Rapporter nr.622146 och 613754 från övervakad tillverkningskontroll utförd av DTI, Dansk Teknologisk Institut.

Kommentarer

Rören är testade enligt DVGW W542.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2005-07-07.

Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2020-11-01.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Marcus Tillman

Ronald Green