

# TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS



**Myönnetty** 30.11.2009  
**Päivitetty** 30.3.2016  
**Voimassa** 16.3.2020

VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5§ nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun säännökset sekä eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun ympäristöministeriön asetuksen (555/2013) 1§ säännökset myöntänyt seuraavan tyyppihyväksynnän.

## TUOTE

### **PEXGOL PE-Xa ja EVOH-pinnoituksella suojatut PE-Xa -putket**

Koot (ulkohalkaisija, mm x seinämänpaksuus, mm) 12 x 2,0, 15 x 2,5, 18 x 2,5, 22 x 3,0, 25 x 3,5, 28 x 4,0, 32 x 4,4, 40 x 5,5, 50 x 6,9 ja 63 x 8,6

## VALMISTAJA

Golan Plastic Products Ltd, Israel

## HYVÄKSYNNÄN LAAJUUS

Tällä hyväksynnällä todetaan edellä mainittujen putkien täyttävän Suomen rakentamismääräyskokoelman vesilaitteistoille asettamat vaatimukset ja soveltuvan käytettäväksi kylmä- ja lämminvesilaitteistoissa.

Putket kuuluvat käyttöluokkaan 2.

## HYVÄKSYNNÄN EHDOT

Tuotteeseen liittyvät tekniset tiedot ja asennusohjeet on tarvittaessa toimitettava tuotteen mukana.

## LAADUNVALVONNAN VARMENNUS

### Laadunvarmentaja

The Danish Technological Institute (DTI), Århus, Tanska

### Laadunvalvontasopimus

22.3.2004 allekirjoitettu tai sen jälkeen päivitetty laadunvalvontasopimus nro 45.

## MERKITSEMINEN

Tuotteisiin merkitään tämän päätöksen liitteen mukainen tyyppihyväksyntämerkki sekä EN 15875-2 kohdan 10.2 mukaiset merkinnät.

## VOIMASSAOLOAIKA

Päätöksen päivitys tulee voimaan 17.3.2015 ja on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään 16.3.2020 saakka.

Jos tuote siirtyy CE-merkinnän soveltamisalaan, tyyppihyväksynnän voimassaolo päättyy.

# TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS

## HUOMAUTUKSET

VTT Expert Services Oy toimii eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain 18 §:n nojalla Ympäristöministeriön hyväksymänä tyyppihyväksyntälaitoksena ja FINAS:n akkreditoimana sertifiointilaitoksena (S017).

Päivityksen yhteydessä tyyppihyväksynnän mukaisten tuotteiden valmistusmaaksi on vaihdettu Israel. Muutoin sisältö on pysynyt samana.

## TYYPPIHYVÄKSYNNÄN PERUUTTAMINEN

Tyyppihyväksyntä peruutetaan, jos

- rakennustuote ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain tai sen nojalla annettujen säännösten olennaisia teknisiä vaatimuksia.
- maahantuoja tai valmistaja tai tämän valtuuttama edustaja ei korjaa laadunvalvonnan varmentamisessa havaittuja puutteita.
- Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on kieltänyt rakennustuotteen käyttämisen tai määrännyt maahantuojan tai valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan ryhtymään toimenpiteisiin tuotteen poistamiseksi markkinoilta.

## HYVÄKSYNNÄN PERUSTEET

Ympäristöministeriön asetus PEX-putkien tyyppihyväksynnästä 15.6.2007.



Tiina Ala-Outinen  
Liiketoimintapäällikkö



Annamajja Naula-Iltanen  
Pääarvioija  
annamajja.naula-iltanen@vtt.fi

## LIITTEET

Tyyppihyväksyntämerkki  
Oikaisuvaatimus- ja valitusohje

## TIEDOKSI

Danish Technological Institute, Kent Lemming, Kongsvang Allé 29,  
DK-8000 Århus C, Danmark