

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE (ACS)

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et aux circulaires du Ministère de la santé DGS/VS4 n° 99/217 du 12 avril 1999 et DGS/VS4 n° 2000/232 du 27 avril 2000

Coordonnées du demandeur / Contact details of the ACS owner : GOLAN PLASTIC PRODUCTS LTD KIBBUTZ SHAAR HAGOLAN JORDAN VALLEY 15145 ISRAEL
Nom(s) commercial(aux) du produit fini / Commercial name(s) of the finished product : PEXGOL PE-Xa Blue

Type de produit fini / Type of finished product : tube / pipe, produit de jointoyage / sealing product, autre / other :
Nature du matériau / Type of material : polychlorure de vinyl PVC, PVC surchloré PVC-C, polyéthylène PE, polyéthylène réticulé PEX, polypropylène PP, polybutylène PB, polyamide PA, polytétrafluoroéthylène PTFE, acrylonitrile-butadiène-styrène ABS, à base de résine époxydique / epoxy resin, ethylene-propylène EPDM, butadiène-acrylonitrile NBR, autre / other : tube multicouches / multilayer pipe

Commentaires / Comments : Couleur du matériau / material color : bleue / blue
N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : 15 MAT LY 106

Formulation chimique / Chemical formulation : Vérifiée par le laboratoire et conforme aux listes positives / Checked by the laboratory and conform to the positive lists

Essais d'inertie réalisés selon la norme XP P 41-250 / Migration tests performed according to the standard XP P 41-250 : Rapport S/V testé / S/V tested ratio : 240 cm²/L, Date des essais / Tests date : du 22 Mai au 24 juin 2015 / from May 22 to June 24, 2015, Commentaires : Les essais d'inertie réalisés selon les normes AFNOR XP P 41-250-1/2/3 et NFP 41-290 n'ont fait apparaître aucune anomalie.

Attestation délivrée par / Certificate issued by : Christelle AUTUGELLE Signature : Responsable MCDE CARSO - L.S.E.H.L.
A la date du / Date of issue : 07 Juillet 2015
Date d'expiration de l'ACS / Expiry date : 07 Juillet 2020