



# Produktsertifikat

## Nr. 1573

SINTEF Byggforsk bekrefter at

### **Pexgol, PE-Xa-rør, for tappevannsinstallasjoner, i dimensjon 10 – 63 mm**

er i samsvar med kravene i

EN 15875

NKB Produktregler 3

Produktet er trykktestet ved 16 bar

Innehaver av sertifikatet:

#### **Golan Pipe Systems ApS**

Lollandsvej 14

DK-5500 Middelfart

Danmark

Produsent:

Golan Plastic Products Ltd.

IL-15145 Jordan Valley


Israel

Utstedt : 18.10.2010

Fornyhet: 05.11.2015

Gyldig frem til: 01.01.2021

Produsenten har kontrollavtale med DTI i Danmark



Steinar Klubben Nilsen  
Sertifiseringsleder